राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
सेक्टर–सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रधानाचार्य पुलिस मार्डन स्कूल रिजर्व पुलिस लाईन लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	**श्री गौतम मौर्या**
एकत्र करने का दिनांक	13–03–2026
प्राप्त होने का दिनांक	13–03–2026
विश्लेषण का दिनांक	16–03–2026
जल प्राप्ति का स्थान	आर0 ओ0
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्तााति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी0पी0एम0	नहीं
शिवत्याभ तिक्तााति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी0पी0एम0	नहीं
37 से0ग्रे0 पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी0पी0एम0	नहीं
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी0पी0एम0	136.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी0पी0एम0	72.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी0पी0एम0	64.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी0पी0एम0	80.0
स्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	44.0
अस्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	36.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी0पी0एम0	20.0
भूथित भाग(नाईट्राइट्स) पी0पी0एम0	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी0पी0एम0	नहीं
फ्लोरीन एजफलोराइड पी0पी0एम0	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी0पी0एम0	नहीं
अभियुक्ति	**पेय योग्य**

संख्या –570/D/9704 दिनांक: 23-03-2026

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– **प्रधानाचार्य पुलिस मार्डन स्कूल रिजर्व पुलिस लाईन लखनऊ।**
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **लखनऊ** ।
3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, **लखनऊ** ।

for. वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ

18/3/26
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ